

ПРОТОКОЛ

30-го заседания Комитета энергосистем БРЭЛЛ

г. Минск

2-3 марта 2016 г.

Повестка дня приведена в Приложении 1.

Список участников заседания приведен в Приложении 2.

В результате обсуждения вопросов повестки дня приняты следующие

РЕШЕНИЯ:

По вопросу 1 (*О выполнении решений Протокола 29-го заседания Комитета энергосистем БРЭЛЛ (г. Санкт-Петербург, 29-30 сентября 2015 г.)*)

1.1. Принять к сведению информацию Секретариата.

По вопросу 2 (*О ходе разработки новой редакции «Положения по планированию обменов электрической энергии и мощностью в Электрическом Кольце Беларусь – Россия – Эстония – Латвия - Литва»*) (далее – *Положение по планированию*).

2.1. Определение РПС сечения Эстония, Псков – Латвия ОПС Эстонии, Российской Федерации и Латвии согласовать отдельным документом.

2.2. В Положении по планированию п.1.13 изложить в следующей редакции: «При планировании обменов электроэнергией (сальдо объемов поставок) в/из ЭС Балтии учитываются результаты торгов на бирже NordPool, а в/из ЕЭС России, ОЭС Беларуси - подходы, принятые в Евразийском экономическом союзе».

2.3. Руководителю РГ ПОУ представить доработанный проект Положения по планированию в секретариат ЭК БРЭЛЛ в срок до 15 марта 2016 года.

2.4. Секретариату ЭК БРЭЛЛ организовать заочное согласование Положения по планированию членами Комитета в срок до 10 мая 2016 года.

По вопросу 3 (*О ходе работы и перспективах внедрения временного регламента внутрисуточного планирования.*)

3.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ ПОУ о ходе разработки временного регламента внутрисуточного планирования.

3.2. РГ ПОУ проанализировать предложения сторон по процедуре внутрисуточного планирования и представить заключение по возможности их применения на 31-м заседании Комитета энергосистем БРЭЛЛ.

По вопросу 4 (Об актуализации Списков передаваемых телеизмерений и телесигналов, Схемы телефонной оперативной и технологической связи между Операторами, с описанием используемого канала (каналов) и протоколов взаимодействия коммутационных систем. О формате дальнейшей деятельности и кандидатуре руководителя РГ по информационным технологиям и телекоммуникациям.)

4.1. Принять к сведению информацию Руководителя РГ по информационным технологиям и телекоммуникациям.

4.2. Признать нецелесообразность дальнейшего действия РГ по информационным технологиям и телекоммуникациям в связи с отсутствием постоянных задач.

4.3. При необходимости для решения конкретных задач в области ИТ по решению Комитета создавать Целевую РГ.

4.4. Поручить ОПС России, стран Балтии и Беларуси до 25 марта 2016 года направить руководителю Секретариата Комитета ЭК БРЭЛЛ актуализированные перечни передаваемых телеизмерений и телесигналов, схемы телефонной оперативной и технологической связи между Операторами с описанием используемого канала (каналов) и протоколов взаимодействия коммутационных систем, а также сведения о контактных лицах.

4.5. Секретариату Комитета ЭК БРЭЛЛ обобщить полученную информацию и в срок до 10 мая 2016 года направить ее ОПС.

4.6. Секретариату Комитета организовать согласование и утверждение Комитетом информации по п.4.4. в срок до 31 мая 2016 года.

По вопросу 5 (О ходе опытной эксплуатации энергосоединений LitPol Link и NordBalt.)

5.1. Принять к сведению информацию представителей LITGRID AB.

По вопросу 6 (О транзите электроэнергии через электросети сторон договора ЭС БРЭЛЛ.)

Отметили:

Российская сторона считает, что ввиду изменения потокораспределения в ЭК БРЭЛЛ в связи со строительством новых электросетевых объектов невозможно сохранение договорных отношений, действовавших до 01.01.2016 г. ПАО «ФСК ЕЭС» подтверждает готовность оплачивать транзит

русской электроэнергетики в соответствии с проектами договоров, направленных сторонам на 2016 год.

Белорусская сторона: транзит электроэнергии через энергосистему Республики Беларусь подтверждается показаниями электросчетчиков и должен своевременно и в полном объеме оплачиваться. Предложила русской и эстонской стороне в срок до 15 марта 2016 года представить взаимосогласованное предложение по стране происхождения объемов электроэнергии, поступивших в ОЭС Беларуси через русско-белорусское сечение для последующего транзита на белорусско-литовское сечение. При отсутствии взаимосогласованного решения считает целесообразным осуществлять оплату за услуги по транзиту в 2016 году на условиях 2015 года.

Литовская сторона считает целесообразным до выяснения вопросов транзита за предоставляемые услуги транзита рассчитываться по условиям 2015 года.

РЕШИЛИ:

6.1. Принять к сведению информацию русской стороны, представителей ОПС Беларуси и стран Балтии.

6.2. Принять к сведению позицию белорусской стороны о необходимости в срок до 15 марта 2016 года урегулирования вопроса транзита электроэнергии в период январь – февраль 2016 года.

6.3. Создать Целевую рабочую группу по разработке Методики определения объемов транзитов электроэнергии в рамках ЭК БРЭЛЛ. Координацию работы ЦРГ возложить на представителя русской стороны.

6.4. Сторонам направить в Секретариат Комитета ЭК БРЭЛЛ предложения по кандидатурам в Целевую рабочую группу в срок до 4 марта 2016 года.

6.5. Целевой рабочей группе подготовить план по разработке Методики определения объемов транзитов электроэнергии в рамках ЭК БРЭЛЛ в срок до 22 марта 2016 года.

Белорусская сторона резервирует позицию по п.6.3. - 6.5. настоящего решения

По вопросу 7 (*О внесении изменений в документацию ЭК БРЭЛЛ в связи с заводом ВЛ 330 кВ Ленинградская – Балти на ПС 330 кВ Кингисеппская с образованием межгосударственной КВЛ 330 кВ Балти – Кингисеппская.*)

7.1. Согласовать проект Протокола № 3 о внесении изменений в Инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в Электрическом Кольце энергосистем Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) от 21 мая 2009 года (Приложение №3)

7.2. Согласовать проект Протокола № 4 о внесении изменений в Положение об организации оперативно-диспетчерского управления синхронной работой ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы от 7 апреля 2011 года (Приложение №4).

7.3. Секретариату Комитета БРЭЛЛ в срок до 15 апреля 2016 года организовать подписание Протокола № 4 о внесении изменений в Положение об организации оперативно-диспетчерского управления синхронной работой ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы от 7 апреля 2011 года и Протокола № 3 о внесении изменений в Инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в Электрическом Кольце энергосистем Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) от 21 мая 2009 года Сторонами Соглашения о параллельной работе энергосистем БРЭЛЛ.

7.4. Утвердить внесение изменений в п. 5 Перечня межгосударственных ВЛ, находящихся под наведенным напряжением (Приложение к Соглашению «О порядке и условиях организации безопасного производства ремонтных работ на межгосударственных воздушных линиях электропередачи, находящихся под наведенным напряжением и связывающих энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы» от 5 декабря 2006 года) согласно Приложению 5.

7.5. Секретариату Комитета энергосистем БРЭЛЛ довести изменения по п. 7.4 до всех диспетчерских центров ЭК БРЭЛЛ и сторон БРЭЛЛ в срок до 9 марта 2016 г.

7.6. Секретариату при подготовке к утверждению Протокол №3 актуализировать Рисунок, содержащий схему основных связей ЭК БРЭЛЛ, дополнив его сечением 10.

По вопросу 8 *(О внесении дополнений в Перечень распределения объектов диспетчеризации ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы по способу диспетчерского управления (Приложение 1 к Положению об организации оперативно-диспетчерского управления синхронной работой ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы) в связи с вводом в работу ВЛ 330 кВ ТЭЦ-4 – Молодечно № 334, ВЛ 330 кВ Клайпеда – Шиша № 530, ВЛ 330 кВ Шиша – Битенай № 532, КВЛ 330 кВ Балти – Кингисеппская)*

Отметили: наличие разногласия российской и литовской сторон по подходам к диспетчерскому ведению ВЛ 330 кВ Клайпеда – Тельшай .

8.1. Утвердить внесение следующих дополнений и изменений в Перечень распределения объектов диспетчеризации ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы по способу диспетчерского управления (Приложение 1 к Положению об организации оперативно-

диспетчерского управления синхронной работой ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы):

№ п.п.	Наименование объекта диспетчеризации	Находится в диспетчерском управлении	Находится в диспетчерском ведении		Находится в информационном ведении
			ВЛ	РЗ и А	
11.	Ленинградская – Балти (ВЛ-374) Балти – Кингисеппская (КВЛ-374)	ОДУ Северо-Запада	СО ЕЭС Elering	Elering	Augstsprieguma tīkls (ВЛ) LITGRID (ВЛ)
...	Ленинградская – Кингисеппская	ОДУ Северо-Запада	СО ЕЭС	-	Augstsprieguma tīkls (КВЛ) LITGRID (КВЛ) Elering (КВЛ)
38.	Шяуляй – Каунас (ВЛ 306)	LITGRID	Augstsprieguma tīkls	-	СО ЕЭС (ВЛ) ОДУ Северо-Запада (ВЛ) Балтийское РДУ (ВЛ) Elering (ВЛ)
52.	Клайпеда – Битенай Шиня (ВЛ 530)	LITGRID	СО ЕЭС Augstsprieguma tīkls ОДУ Северо-Запада Балтийское РДУ	Augstsprieguma tīkls ОДУ Северо-Запада Балтийское РДУ	-
...	Шиня – Битенай (ВЛ 532)	LITGRID	СО ЕЭС Augstsprieguma tīkls ОДУ Северо-Запада Балтийское РДУ	Augstsprieguma tīkls ОДУ Северо-Запада Балтийское РДУ	-
63.	Молодечно – Минек-Северная ТЭЦ-4 (ВЛ 334)	РУП ОДУ	LITGRID	LITGRID (НА) -	Augstsprieguma tīkls (ВЛ) Elering (ВЛ)

8.2. Секретариату Комитета энергосистем БРЭЛЛ довести дополнения и изменения по п. 8.1 до всех диспетчерских центров ЭК БРЭЛЛ в срок до 9 марта 2016 г.



9. Разное.

По вопросу 9.1. (О назначении нового Руководителя РГ ПОУ.)

9.1.1. Руководителем рабочей группы Комитета БРЭЛЛ по планированию и оперативному управлению назначить заместителя главного инженера РУП «ОДУ» Кудрявца Дмитрия Ивановича.

По вопросу 9.2. (О дате и месте проведения 31-го заседания Комитета энергосистем БРЭЛЛ.)

9.2.1. Следующее заседание Комитета энергосистем БРЭЛЛ провести в Литве 19-20 октября 2016 г.

От ГПО «Белэнерго»  Н.В. Багровец	От «Elering» AS  М. Аллика
От РУП «ОДУ»  Д.В. Ковалев	От ПАО «ФСК ЕЭС»  А.В. Мольский
От ОАО «СО ЕЭС»  Д.А. Афанасьев	От «Augstsprieguma tīkls» AS  Я. Оситис
От LITGRID AB  Г. Радвила	

ПОВЕСТКА ДНЯ

30-го заседания Комитета энергосистем БРЭЛЛ

02-03 марта 2016 г.

Минск

1. О выполнении решений Протокола 29-го заседания Комитета энергосистем БРЭЛЛ (г. Санкт-Петербург, 29-30 сентября 2015 г.).

Докладчик: Руководитель Секретариата.

2. О ходе разработки новой редакции «Положения по планированию обменов электрической энергии и мощностью в Электрическом Кольце Беларусь – Россия – Эстония – Латвия - Литва».

Докладчики: Руководитель РГ ПОУ, представители ОПС ЭК БРЭЛЛ.

3. О ходе работы и перспективах внедрения временного регламента внутрисуточного планирования.

Докладчики: Руководитель РГ ПОУ, представители ОПС ЭК БРЭЛЛ.

4. Об актуализации Списков передаваемых телеизмерений и телесигналов, Схемы телефонной оперативной и технологической связи между Операторами, с описанием используемого канала (каналов) и протоколов взаимодействия коммутационных систем. О формате дальнейшей деятельности и кандидатуре руководителя РГ по информационным технологиям и телекоммуникациям.

Докладчики: Руководитель РГ ИТТ (представитель Elering AS) и представители ОПС ЭК БРЭЛЛ.

5. О ходе опытной эксплуатации энергосоединений LitPol Link и NordBalt.

Докладчики: представитель LITGRID AB.

6. О транзите электроэнергии через электросети сторон договора ЭС БРЭЛЛ.

Докладчики: ПАО «ФСК ЕЭС», представители ОПС Беларуси и стран Балтии.

7. О внесении изменений в документацию ЭК БРЭЛЛ в связи с заводом ВЛ 330 кВ Ленинградская – Балти на ПС 330 кВ Кингисеппская с образованием межгосударственной КВЛ 330 кВ Балти – Кингисеппская.

Докладчики: Руководитель РГ ПОУ, представители ОПС ЭК БРЭЛЛ.

8. О внесении дополнений в Перечень распределения объектов

диспетчеризации ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы по способу диспетчерского управления (Приложение 1 к Положению об организации оперативно-диспетчерского управления синхронной работой ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы) в связи с вводом в работу ВЛ 330 кВ ТЭЦ-4 – Молодечно № 334, ВЛ 330 кВ Клайпеда – Шиша № 530, ВЛ 330 кВ Шиша – Битеная № 532, КВЛ 330 кВ Балти – Кингисеппская.

Докладчики: Руководитель РГ ПОУ, представители ОПС ЭК БРЭЛЛ.

9. Разное.

9.1. О назначении нового Руководителя РГ ПОУ.

Докладчик: Представитель ОПС Беларуси.

9.2. О дате и месте проведения 31-го заседания Комитета энергосистем БРЭЛЛ.

Докладчик: Руководитель Секретариата

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

	ГПО «БЕЛЭНЕРГО»	
1	БАГРОВЕЦ Наталья Васильевна	Начальник управления по оптовой торговле и передаче электрической энергии и мощности
	РУП «ОДУ»	
2	ГОРОВИКОВ Валерий Леонидович	Генеральный директор
3	КОВАЛЕВ Денис Васильевич	Главный диспетчер – главный инженер
4	КУДРЯВЕЦ Дмитрий Иванович	Заместитель главного инженера по оперативно-диспетчерскому управлению
5	ЧАЙКОВСКИЙ Антон Зенонович	Начальник службы электрических режимов
6	ШЕЛИКОВА Елена Васильевна	Заместитель начальника службы электрических режимов
7	СКАЛЬЧУК Алексей Павлович	Начальник диспетчерской службы
	НЭК «Укрэнерго»	
8	ОЛЕФИР Дмитрий Александрович	Заместитель начальника оперативно-диспетчерского управления
9	КУДРЕНКО Юрий Владимирович	Начальник Управления внешних технологических и экономических отношений
	ОАО «СО ЕЭС»	
10	АФАНАСЬЕВ Дмитрий Александрович	Заместитель директора по управлению развитием ЕЭС
	ОАО «Россети»	
11	ДИМОВА Нина Николаевна	Заместитель начальника отдела международной деятельности Управления международной и конгрессно-выставочной деятельности и взаимодействия с зарубежными энергосистемами Департамента технологического развития и инноваций
	ПАО «ФСК ЕЭС»	
12	МОЛЬСКИЙ Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления
13	ЕПИФАНОВ Андрей Михайлович	Заместитель главного инженера по эксплуатации основного оборудования
14	ИВАНОВ Николай Никитович	Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынком
15	КРУТОВ Юрий Валерьевич	Начальник отдела таможенного сопровождения зарубежных перетоков электроэнергии Департамента взаимодействия с клиентами и рынком

	ПАО «Интер РАО»	
16	ЧЕКАЛОВ Алексей Александрович	Руководитель Департамента оперативно-технического сопровождения торговой деятельности Блока трейдинга
	LITGRID AB	
17	Гиедрюс РАДВИЛА	Директор Департамента по управлению системы
18	Гинтаутас МОНКЯВИЧУС	Руководитель центра по управлению системы
	AS "Augstspriegumatikls"	
19	Янис ОСИТИС	Член Правления
20	Иварс КРОНЕНБЕРГС	Директор Департамента системного управления
21	Евгений МЕЖИНСКИЙ	Руководитель службы режимов и планирования
	«Elering AS»	
22	Мярт Аллика	Начальник диспетчерского центра
23	Елис ПААС	Начальник отдела рынка
24	Ян ЛУККИ-ЛУКИН	Начальник диспетчерской службы

Протокол № 3

о внесении изменений в Инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в Электрическом Кольце энергосистем Беларуси, Россия, Эстония, Латвия, Литва (БРЭЛЛ)
от 21 мая 2009 года

«_____» _____ 2016 г.

ГПО «Белэнерго» в лице Генерального директора Евгения Воронова, действующего на основании Устава,

AS Augstsprieguma tīkls в лице Председателя Правления Вариса Бокса, действующего на основании Устава,

ОАО «СО ЕЭС» в лице Председателя Правления Бориса Аюева, действующего на основании Устава,

Elering AS в лице Председателя Правления Таави Вескимяги, действующего на основании Устава,

LITGRID AB в лице Председателя Правления Дайвиса Вирбицкаса, действующего на основании Устава,

ПАО «ФСК ЕЭС» в лице Председателя Правления Андрея Мурова, действующего на основании Устава,

именуемые в дальнейшем «Стороны»,

подписавшие настоящий Протокол № 3 о внесении изменений в Инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в Электрическом Кольце энергосистем Беларуси, Россия, Эстония, Латвия, Литва (БРЭЛЛ) от 21 мая 2009 года (далее – Протокол)

согласились о нижеследующем:

1. Внести в Инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в Электрическом Кольце энергосистем Беларуси, Россия, Эстония, Латвия, Литва (БРЭЛЛ) от 21 мая 2009 года (далее – Инструкция) следующие изменения:

1.1. Буллит 1 пункта 2.4.4 Инструкции изложить в редакции:

«• диспетчер ОДУ Северо-Запада:

– на сечениях 1, 7, 10

в состав сечения **1** входят: ВЛ 373 Эстонская ЭС – Кингисеппская, КВЛ 374 Балти – Кингисеппская;

в состав сечения **7** входит: ВЛ 345 Полоцк – Новосокольники;

в состав сечения **10** входят: ВЛ 330 кВ Гатчина – Кингисеппская, КВЛ 330 кВ Ленинградская – Кингисеппская;

– на межсистемных ЛЭП: ВЛ 330 кВ Кингисеппская – Псков, ВЛ 358 Псков – Тарту;».

1.2. Рисунок, содержащий схему основных связей ЭК БРЭЛЛ, скорректировать с учетом изменения топологии электрической сети и дополнить сечением **10**.

2. Изменения, внесенные в Инструкцию в соответствии с настоящим Протоколом, вступают в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания настоящего Протокола и действуют до подписания Сторонами и вступления в силу новой редакции Инструкции по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в Электрическом Кольце энергосистем Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы (БРЭЛЛ).

Подписи Сторон

От ГПО «Белэнерго»:
Генеральный директор

Евгений Воронов

От ПАО «ФСК ЕЭС»
Председатель Правления

Андрей Муров

От ОАО «СО ЕЭС»
Председатель Правления

Борис Аюев

От Elering AS
Председатель Правления

Таави Вескимяги

От AS Augstsprieguma tīkls
Председатель Правления

Варис Бокс

От LITGRID AB
Председатель Правления

Дайвис Вирбицкас

Протокол № 4

о внесении изменений в Положение об организации оперативно-диспетчерского управления синхронной работой ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы от 07 апреля 2011 года

«_____» _____ 2016 г.

ГПО «Белэнерго» в лице Генерального директора Евгения Воронова, действующего на основании Устава,

AS Augstsprieguma tīkls в лице Председателя Правления Вариса Бокса, действующего на основании Устава,

ОАО «СО ЕЭС» в лице Председателя Правления Бориса Аюева, действующего на основании Устава,

Elering AS в лице Председателя Правления Таави Вескимяги, действующего на основании Устава,

LITGRID AB в лице Председателя Правления Дайвиса Вирбицкаса, действующего на основании Устава,

ПАО «ФСК ЕЭС» в лице Председателя Правления Андрея Мурова, действующего на основании Устава,

именуемые в дальнейшем «Стороны»,

подписавшие настоящий Протокол № 4 о внесении изменений в Положение об организации оперативно-диспетчерского управления синхронной работой ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы от 07 апреля 2011 года (далее – Протокол)

согласились о нижеследующем:

1. Внести в Положение об организации оперативно-диспетчерского управления синхронной работой ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы от 07 апреля 2011 (далее – Положение) следующее изменение:

- 1.1. В таблице № 1 пункта 1.7 Положения слова «ПС Балти – ПС Ленинградская» заменить словами «ПС Балти – ПС Кингисеппская».

2. Изменение, внесенное в Положение в соответствии с настоящим Протоколом, вступает в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания настоящего Протокола и действуют до подписания Сторонами и вступления в силу новой редакции Положения об организации оперативно-диспетчерского управления синхронной работой ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы.

Подписи Сторон

От ГПО «Белэнерго»:
Генеральный директор

Евгений Воронов

От ПАО «ФСК ЕЭС»
Председатель Правления

Андрей Муров

От ОАО «СО ЕЭС»
Председатель Правления

Борис Аюев

От Elering AS
Председатель Правления

Таави Вескимяги

От AS Augstsprieguma tīkls
Председатель Правления

Варис Бокс

От LITGRID AB
Председатель Правления

Дайвис Вирбицкас

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

П. 5 Перечня межгосударственных ВЛ, находящихся под наведенным напряжением (Приложение к Соглашению О порядке и условиях организации безопасного производства ремонтных работ на межгосударственных воздушных линиях электропередачи, находящихся под наведенным напряжением и связывающих энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы от 5 декабря 2006 года) изложить в редакции:

№ п/п	U, кВ	Наименование ВЛ	№ граничной опоры	№ опоры разделения ВЛ (принадлежность)	Расстояние от разделяющей опоры до границы, км	Расстояние от разделяющей опоры до линейного участка, км	Режим заземления ВЛ для производства работ по разделению (соединению) линии	Время для выполнения разделения (соединения) ВЛ, час	Сторона производящая разделение (соединение) ВЛ
5	330	КВЛ 374 Балти (Эстония) – Кингисеппская (Россия)	граница по пролету №14-15.	Балтийская ЭС (оп.№1 – оп.№14) ПС Кингисеппская (оп.№15 – ПС Кингисеппская)	0,15	160	По условиям Российской стороны	1	Россия