

ПРОТОКОЛ № 44
заочного заседания Комиссии по оперативно-технологической координации
совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК)
от « 17 » апреля 2024 г.

Решение принимается заочным голосованием (опросным путем).

Вопрос 1:

Об утверждении параметров регулирования частоты и перетоков активной мощности и определении величин необходимых резервов мощности нормированного первичного регулирования в энергообъединении стран СНГ, Балтии и Грузии на 2024–2025 гг.

Решение:

1. Утвердить необходимое значение крутизны статической частотной характеристики (СЧХ) энергообъединения стран СНГ, Балтии и Грузии на 2024–2025 гг. равным **18427 МВт/Гц**.

2. Утвердить величину аварийного расчетного небаланса мощности энергообъединения стран СНГ, Балтии и Грузии на 2024–2025 гг. равной **1200 МВт**.

3. Утвердить значения коэффициентов коррекции по частоте для энергосистем стран СНГ, Балтии и Грузии для осуществления вторичного регулирования на 2024–2025 гг. (**Приложение 1 и 2**).

4. Утвердить величины необходимых вторичных резервов для энергосистем стран СНГ, Балтии и Грузии на 2024–2025 гг. (**Приложение 1 и 2**).

5. Принять к сведению величины необходимых резервов мощности нормированного первичного регулирования энергосистем стран СНГ, Балтии и Грузии на 2024–2025 гг. (**Приложение 1 и 2**).

6. До присоединения ЭС Таджикистана на параллельную работу с энергообъединением стран СНГ, Балтии и Грузии использовать параметры регулирования частоты и перетоков активной мощности в соответствии с **Приложением 1**.

7. После присоединения ЭС Таджикистана на параллельную работу с энергообъединением стран СНГ, Балтии и Грузии использовать параметры регулирования частоты и перетоков активной мощности в соответствии с **Приложением 2**.


Голосовали «За»: 12

Голосовали «Против»: 0

«Воздержались»: 0

Решение принято.

Председатель КОТК



Ф.Ю. Опадчий

Заполненные опросные листы прилагаются.