

ПРОТОКОЛ № 48
заочного заседания Комиссии по оперативно-технологической координации
совместной работы энергосистем (КОТК)
от «06» апреля 2026 г.

Решение принимается заочным голосованием (опросным путем).

Вопрос 1:

Об утверждении параметров регулирования частоты и перетоков активной мощности и определении величин необходимых резервов мощности нормированного первичного регулирования в энергообъединении стран СНГ и Грузии на 2026-2027 гг.

Решение:

1. Утвердить необходимое значение крутизны статической частотной характеристики (СЧХ) энергообъединения стран СНГ и Грузии на 2026-2027 гг. равным **18 394** МВт/Гц.

2. Утвердить значения коэффициентов коррекции по частоте энергосистем стран СНГ и Грузии для осуществления вторичного регулирования на 2026-2027 гг. (**приложение 1**).

3. Утвердить величину аварийного расчетного небаланса мощности энергообъединения стран СНГ и Грузии на 2026-2027 гг. равной 1200 МВт.

4. Утвердить величины необходимых вторичных резервов для энергосистем стран СНГ и Грузии на 2026-2027 гг. (**приложение 2**).

5. Принять к сведению величины необходимых резервов мощности нормированного первичного регулирования энергосистем стран СНГ и Грузии на 2026-2027 гг. (**приложение 3**).

Голосовали «За»: 11

Голосовали «Против»: 0

«Воздержались»: 0

Решение принято.

Председатель КОТК



Ф.Ю. Опадчий

Заполненные опросные листы прилагаются.