

ПРОТОКОЛ

26-го заседания Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК)

21 – 22 марта 2013 г.

г. Минск,
Республика Беларусь

Список участников приведен в **Приложении 1**.

Участников заседания приветствовал Председатель Исполнительного Комитета Электроэнергетического Совета СНГ Е.С. Мишук.

В соответствии с предложением Председателя КОТК Б.И. Аюева председательствовал на заседании и.о. Генерального директора РУП «ОДУ», член КОТК - Ковалев Д.В.

Комиссия приняла следующую Повестку дня 26-го заседания КОТК:

1. О выполнении решений 25-го заседания КОТК.
2. Об утверждении значения крутизны статической частотной характеристики энергообъединения стран СНГ и Балтии на 2013 г.
3. Об утверждении коэффициентов коррекции по частоте энергосистем стран СНГ и Балтии на 2013 г.
4. Об определении аварийного расчетного небаланса мощности энергообъединения стран СНГ и Балтии на 2013 г.
5. Об определении резервов мощности нормированного первичного регулирования энергосистем стран СНГ и Балтии на 2013 г.
6. Об утверждении резервов мощности вторичного регулирования энергосистем стран СНГ и Балтии на 2013 г.
7. Разное.
 - 7.1. О практическом использовании документов, регламентирующих основные технические требования к параллельно работающим энергосистемам стран СНГ и Балтии, утвержденных Электроэнергетическим Советом СНГ.
 - 7.2. Об утверждении актуального состава постоянных рабочих групп КОТК.
 - 7.3. О работе энергосистем общей синхронной зоны стран СНГ и Балтии в осенне – зимний период 2012/2013 гг.
8. О дате и месте проведения очередного 27-го заседания КОТК.

Пункт 1.

Заслушав и обсудив информацию Секретариата о выполнении поручений 25-го заседания КОТК, Комиссия

Решила:

1. Принять к сведению информацию о выполнении решений 25-го заседания КОТК.

Пункт 2.

Заслушав информацию руководителя РГ «Регулирование частоты и мощности» - Сацука Е.И. по данному вопросу, Комиссия

Решила:

1. Утвердить необходимое значение крутизны статической частотной характеристики (СЧХ) энергообъединения стран СНГ и Балтии на 2013 год равным 20 960 МВт/Гц.

Пункт 3.

Заслушав информацию руководителя РГ «Регулирование частоты и мощности» - Сацука Е.И. по данному вопросу, Комиссия

Решила:

1. Утвердить значения коэффициентов коррекции по частоте для каждой из энергосистем стран-участниц параллельной работы для осуществления вторичного регулирования на 2013 год (**Приложение 2**).

Пункт 4.

Заслушав информацию руководителя РГ «Регулирование частоты и мощности» - Сацука Е.И. по данному вопросу, Комиссия

Решила:

1. Утвердить величину аварийного расчетного небаланса мощности в энергообъединении стран СНГ и Балтии на 2013 год равным 1 200 МВт.

Пункт 5.

Заслушав информацию руководителя РГ «Регулирование частоты и мощности» - Сацука Е.И. по данному вопросу, Комиссия

Решила:

1. Принять к сведению рассчитанные на 2013 год величины необходимых резервов нормированного первичного регулирования в энергосистемах стран СНГ и Балтии (**Приложение 3**).

Пункт 6.

Заслушав информацию руководителя РГ «Регулирование частоты и мощности» Сацука - Е.И. по данному вопросу, Комиссия

Решила:

1. Утвердить на 2013 год величины необходимых вторичных резервов для энергосистем стран СНГ и Балтии (**Приложение 4**).

Пункт 7.1.

Заслушав и обсудив информацию членов КОТК по данному вопросу, Комиссия

Решила:

1. Принять к сведению информацию о практическом использовании документов, регламентирующих основные технические требования к параллельно работающим энергосистемам стран СНГ и Балтии, утвержденных Электроэнергетическим Советом СНГ.

2. Поручить Секретариату КОТК подготовить форму для анализа применения, актуальности и достаточности документов, регламентирующих основные технические требования к параллельно работающим энергосистемам стран СНГ и Балтии, утвержденных Электроэнергетическим Советом СНГ, и в срок до 30 апреля 2013 г. направить Членам КОТК.

3. Поручить Членам КОТК в срок до 01 июля 2013 г. предоставить в Секретариат КОТК заполненную форму.

Пункт 7.2.

Заслушав информацию Руководителя Секретариата КОТК по данному вопросу, Комиссия

Решила:

1. Утвердить руководителей и составы постоянных рабочих групп КОТК «Планирование и управление», «Регулирование частоты и мощности», «Противоаварийное управление» и «Устойчивость энергосистем» (**Приложение 5**).

Пункт 7.3.

Заслушав и обсудив информацию членов КОТК о работе энергосистем стран в осенне-зимний период 2012-2013 годов, Комиссия

Решила:

1. Принять к сведению информацию о работе энергосистем стран в

осенне-зимний период 2012-2013 годов.











Пункт 8.

Рассмотрев и обсудив предложения о дате и месте проведения очередного 27-го заседания КОТК, Комиссия

Решила:

1. Провести очередное 27-е заседание КОТК в период с 16 по 18 сентября 2013 года в г. Алушта, Украина.

Члены КОТК:

 **Ахмедов Р.М.**
 **Балян Г.А.**
 **Ковалев Д.В.**
 **Шинасилов Е.Т.**
 **Заставнецкий В.А.**
 **Бондаренко А.Ф.**
 **Кузько И.А.**
 **Воронин В.Т.**
 **Ущатовский К.В.**
 **Шамсиев Х.А.**