

Изменения, вносимые в **Порядок отдачи и регистрации стандартных документируемых диспетчерских команд, распоряжений, разрешений и сообщений, используемых диспетчерским персоналом ОАО «СО ЕЭС» и его филиалов при управлении режимами работы объектов генерации участников оптового рынка и внешними перетоками (Приложение 1 Порядка)** в части уточнения порядка регистрации команд, отдаваемых организациям, осуществляющим функции оперативно-диспетчерского управления в зарубежной энергосистеме, в связи с решениями принятыми на переговорах между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Протокол от 06.04.2012).

5. Команды, отдаваемые организациям, осуществляющим функции оперативно-диспетчерского управления в зарубежной энергосистеме.

5.1	Работать по плановому графику сальдо перетоков	ИВ	Работа по плановому графику	Произвольный комментарий
				Окончание режима, связанного с наличием или угрозой нарушения нормального режима в ЕЭС России
				Окончание оказания аварийной взаимопомощи ЕЭС России из зарубежной энергосистемы
				Учет «островной нагрузки»
		ИС	Работа по плановому графику	Произвольный комментарий
				Окончание режима, связанного с наличием или угрозой нарушения нормального режима в зарубежной энергосистеме
				Окончание оказания аварийной взаимопомощи зарубежной энергосистеме из ЕЭС России
				Учет «островной нагрузки»
		ВН	Работа по плановому графику	Окончание режима, связанного с внеплановым включением/ отключением или аварийным отключением МГЛЭП

5.2	Работать по салдо перетоков «N» МВт ¹	ИБ	Согласованное изменение заданного графика салдо перетоков	Произвольный комментарий
			Режим аварийной помощи	Произвольный комментарий
			Ограничение по электрической сети	Невыполнение зарубежным оператором действий по поддержанию перетока в сечении в зоне своей ответственности
			Учет «островной нагрузки»	Режим «островной нагрузки» учтен в плановом графике, но отсутствует в фактическом режиме
		Режим «островной нагрузки» не учтен в плановом графике, но возник в фактическом режиме		
		ИС	Согласованное изменение заданного графика салдо перетоков	Произвольный комментарий
			Режим аварийной помощи	Произвольный комментарий
			Учет «островной нагрузки»	Режим «островной нагрузки» учтен в плановом графике, но отсутствует в фактическом режиме
				Режим «островной нагрузки» не учтен в плановом графике, но возник в фактическом режиме

¹ «N» задается со знаком.

		ВН	Внеплановое включение/отключение межгосударственных линий электропередачи	Произвольный комментарий
			Аварийное отключение межгосударственных линий электропередачи	Произвольный комментарий
5.3	Работать с отклонением «N» МВт от планового графика сальдо перетоков ²	ИБ	Согласованное изменение заданного графика сальдо перетоков	Произвольный комментарий
			Режим аварийной помощи	Произвольный комментарий
			Ограничение по электрической сети	Невыполнение зарубежным оператором действий по поддержанию перетока в сечении в зоне своей ответственности
			Учет «островной нагрузки»	Режим «островной нагрузки» учтен в плановом графике, но отсутствует в фактическом режиме
		Режим «островной нагрузки» не учтен в плановом графике, но возник в фактическом режиме		
		ИС	Согласованное изменение заданного графика сальдо перетоков	Произвольный комментарий

² «N» задается со знаком.

			Режим аварийной помощи	Произвольный комментарий
			Учет «островной нагрузки»	Режим «островной нагрузки» учтен в плановом графике, но отсутствует в фактическом режиме
				Режим «островной нагрузки» не учтен в плановом графике, но возник в фактическом режиме
		ВН	Внеплановое включение/отключение межгосударственных линий электропередачи	Произвольный комментарий
			Аварийное отключение межгосударственных линий электропередачи	Произвольный комментарий