

Изменения, вносимые в **Порядок установления соответствия генерирующего оборудования участников оптового рынка техническим требованиям** в связи с изменениями с 20.07.2016 в Регламенте определения объемов фактически поставленной на оптовый рынок мощности (Приложение №13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), принятыми НС Ассоциации «НП Совет рынка» 20.07.2016

№ пп	Действующая редакция	Новая редакция
7.2	<p>Диспетчер в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима имеет право отдать команду об отключении от сети генерирующего оборудования <i>объекта ВИЭ</i>. В таком случае оперативный персонал <i>объекта ВИЭ</i> должен обеспечить отключение генерирующего оборудования от сети с полным прекращением выдачи мощности, начиная с момента времени, заданного командой, и до момента времени разрешенного возврата на плановый диспетчерский график.</p> <p>В случае регистрации команд на отключение генерирующего оборудования <i>объекта ВИЭ</i> СО в час фактической поставки определяет соответствие фактического эксплуатационного состояния оборудования эксплуатационному состоянию, заданному СО отключенному. В случае не отключения или несогласованного с СО включения в сеть генерирующего оборудования, зарегистрированного по данным СОТИАССО, СО регистрирует факт неисполнения команды диспетчера по соответствующей ГТП объекта ВИЭ.</p> <p>При наличии зарегистрированных случаев неисполнения команды диспетчера на отключение генерирующего оборудования <i>объекта ВИЭ</i> значение объема невыполнения требований <math>\Delta_{10,m}^j</math> в расчетном месяце <math>m</math> рассчитывается:</p> $\Delta_{10,m}^j = N_{ПО}^j \cdot K_{НК}^j \text{ МВт.} \quad (72.4)$ <p>где <math>K_{НК}^j</math> – количество зарегистрированных фактов неисполнения команды диспетчера по ГТП <i>объекта ВИЭ</i> в месяце <math>m</math>.</p>	<p>Диспетчер СО в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима имеет право отдать команду об отключении от сети генерирующего оборудования объектов ДПМ ВИЭ. В таком случае оперативный персонал объекта ДПМ ВИЭ должен обеспечить отключение генерирующего оборудования от сети с полным прекращением выдачи мощности, начиная с момента времени, заданного командой СО, и до момента времени разрешенного возврата на плановый диспетчерский график.</p> <p>В случае регистрации команд на отключение генерирующего оборудования объекта ДПМ ВИЭ СО через 1 минуту от времени отключения объекта ДПМ ВИЭ, заданного командой СО, определяет соответствие фактического эксплуатационного состояния оборудования эксплуатационному состоянию, заданному СО (отключенному). В случае неотключения или несогласованного с СО включения в сеть генерирующего оборудования, зарегистрированного по данным СОТИАССО до момента времени разрешенного возврата на плановый диспетчерский график, СО регистрирует факт неисполнения команды диспетчера по соответствующей ГТП объекта ДПМ ВИЭ.</p> <p>При наличии зарегистрированных случаев неисполнения команды диспетчера СО на отключение генерирующего оборудования объекта ВИЭ значение объема невыполнения требований <math>\Delta_{10,m}^j</math> в расчетном месяце <math>m</math> рассчитывается:</p> $\Delta_{10,m}^j = N_{ПО}^j \cdot K_{НК}^j \text{ , МВт.} \quad (72.4)$ <p>где <math>K_{НК}^j</math> – количество зарегистрированных фактов неисполнения команды диспетчера по ГТП в месяце <math>m</math>.</p>