

Изменения, вносимые в **Порядок определения выполнения требований к объемам и срокам проведения ремонтов объектов электросетевого хозяйства с 01.07.2026** в соответствии с изменениями в *Регламент мониторинга соблюдения организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью объема и сроков проведения ремонтов* (Приложение № 13.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), утвержденными Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» 23.12.2024, 23.05.2025, 25.11.2025, 23.06.2026, а также техническими правками.

№ пп	Действующая редакция	Новая редакция
1.	... Под временем ценовых зон, неценовой зоны на территории Архангельской области, неценовой зоны на территории Республики Коми и неценовой зоны на территории Калининградской области понимается московское время (для второй неценовой зоны – хабаровское время). Далее по тексту при упоминании времени понимается время соответствующих ценовых/неценовых зон.	.. Под временем ценовых зон и неценовой зоны Калининградской области понимается московское время.
2.	В <i>Порядке</i> используются термины, определения и сокращения в значении, установленном национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 57114-2022 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения», утвержденным приказом Росстандарта от 29.12.2016 № 1683-ст, а также следующие термины и сокращения: ...	Термины и определения основных понятий в области электроэнергетики, относящиеся к электроэнергетическим системам, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оперативно-технологическому управлению, применяемые в настоящем <i>Порядке</i>, соответствуют установленным национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 57114-2022 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения». ...
3.	Исходная информация для определения показателей, характеризующих соблюдение объемов и сроков проведения ремонтов объектов электросетевого хозяйства	Исходная информация для определения показателей, характеризующих соблюдение объемов и сроков проведения ремонтов объектов электросетевого хозяйства

№ пп	Действующая редакция	Новая редакция
	Исходной информацией для определения показателей, характеризующих соблюдение объемов и сроков проведения ремонтов объектов электросетевого хозяйства, включенных в Перечень объектов электросетевого хозяйства ФСК, является: • сводный месячный график ремонтов; • диспетчерские заявки на вывод в ремонт, вынужденный простой, заявленный режим работы, реконструкцию, безопасное выполнение работ, резерв объектов электросетевого хозяйства; • данные СОТИАССО (ССПИ) энергетических объектов, используемые для определения фактического состояния объектов электросетевого хозяйства (включено/отключено). ...	Исходной информацией для определения показателей, характеризующих соблюдение объемов и сроков проведения ремонтов объектов электросетевого хозяйства, включенных в Перечень объектов электросетевого хозяйства ФСК, является: • сводный годовой график ремонтов; • сводный месячный график ремонтов; • диспетчерские заявки на вывод в ремонт, вынужденный простой, заявленный режим работы, реконструкцию, безопасное выполнение работ, резерв объектов электросетевого хозяйства; • данные СОТИАССО (ССПИ) энергетических объектов, используемые для определения фактического состояния объектов электросетевого хозяйства (включено/отключено). ...
4.	<i>Перечень объектов электросетевого хозяйства ФСК, включающий объекты электросетевого хозяйства, в отношении которых осуществляется мониторинг, формируется ФСК в установленном Регламентом мониторинга соблюдения объема и сроков проведения ремонтов [3] порядке.</i> В Перечень объектов электросетевого хозяйства ФСК подлежат включению представленные в Реестре объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, формируемом в соответствии с Правилами отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети [6] и находящиеся в диспетчерском управлении или ведении: - линии электропередачи (ЛЭП) 220 кВ и выше; - трансформаторы и автотрансформаторы 220 кВ и выше.	<i>Перечень объектов электросетевого хозяйства ФСК, включающий объекты электросетевого хозяйства, в отношении которых осуществляется мониторинг, формируется ФСК в установленном Регламентом мониторинга соблюдения объема и сроков проведения ремонтов [3] порядке.</i>
5.1	... Фактическое состояние объектов электросетевого хозяйства, входящих в Перечень объектов электросетевого хозяйства ФСК, регистрируется СО на конец каждого часа h суток X отчетного месяца на основании данных СОТИАССО (ССПИ) о	... Фактическое состояние объектов электросетевого хозяйства, входящих в Перечень объектов электросетевого хозяйства ФСК, регистрируется СО на конец каждого часа h суток X отчетного месяца на основании данных СОТИАССО (ССПИ) о величине

№ пп	Действующая редакция	Новая редакция
	величине перетока активной мощности по ЛЭП, величине перетока активной мощности в трансформаторах и автотрансформаторах, определяемого по наличию перетока активной мощности на стороне высокого или среднего напряжения, состоянии коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей). Для целей мониторинга соблюдения объемов и сроков проведения ремонтов объектов электросетевого хозяйства диспетчерская заявка на вывод в ремонт объекта электросетевого хозяйства считается соответствующей регламентным срокам в случае, если такая диспетчерская заявка подана не позднее 16:30 рабочих суток X-5, а диспетчерская заявка на продление подана не позднее 16:30 суток X-2. При этом в случае переноса по инициативе СО срока ремонта на более ранние сроки, проверка выполнения требований по срокам подачи диспетчерских заявок осуществляется относительно просимых сроков ремонта. ... Плановые сроки ремонта объекта электросетевого хозяйства определяются временем начала и окончания планового ремонта в сводном месячном графике ремонтов с учетом переноса указанных сроков по инициативе СО. Ремонт оборудования считается плановым если фактическое время начала и окончания ремонта находится в пределах плановых сроков ремонта. Ремонт оборудования считается неплановым, если фактическое время начала и/или окончания ремонта не находится в пределах плановых сроков ремонта. Оформление и подача диспетчерских заявок на ремонт, предусмотренный сводным месячным графиком ремонтов и переносимый по инициативе СО на иные сроки, осуществляется в порядке, установленном <i>Положением о диспетчерских заявках</i> [5].	перетока активной мощности по ЛЭП, величине перетока активной мощности в трансформаторах и автотрансформаторах, определяемого по наличию транзита по стороне 220 кВ и выше, и состоянии коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей, отделителей). Для целей мониторинга соблюдения объемов и сроков проведения ремонтов объектов электросетевого хозяйства диспетчерская заявка на вывод в ремонт объекта электросетевого хозяйства считается соответствующей регламентным срокам в случае, если такая диспетчерская заявка подана не позднее 16:30 рабочих суток X-5 (09:30 – для входящей в состав Дальневосточного федерального округа отдельной территории, ранее относившейся к неценовым зонам) московского времени, а диспетчерская заявка на продление подана не позднее 16:30 суток X-2 (09:30 – для входящей в состав Дальневосточного федерального округа отдельной территории, ранее относившейся к неценовым зонам) московского времени. При этом в случае переноса по инициативе СО срока ремонта на более ранние сроки, проверка выполнения требований по срокам подачи диспетчерских заявок осуществляется относительно просимых сроков ремонта. ... Плановые сроки ремонта объекта электросетевого хозяйства определяются временем начала и окончания планового ремонта в сводном месячном (годовом) графике ремонтов с учетом переноса указанных сроков по инициативе СО. Ремонт оборудования считается плановым, если фактическое время начала и окончания ремонта находится в пределах сроков, утвержденных сводным месячным графиком ремонтов, при наличии открытой диспетчерской заявки на ремонт с категорией «ПЛ». Оформление и подача диспетчерских заявок на ремонт, предусмотренный сводным месячным графиком ремонтов, а

№ пп	Действующая редакция	Новая редакция
		также ремонт, переносимый по инициативе СО на иные сроки, осуществляется в порядке, установленном <i>Положением о диспетчерских заявках</i> [5].
5.2	На основании сводного месячного графика ремонтов и диспетчерских заявок на проведение ремонта, поданных ФСК в порядке, установленном <i>Положением о диспетчерских заявках</i> [5], СО определяет число объектов электросетевого хозяйства соответствующего класса напряжения (500 кВ и выше, 330(400) кВ, 220 кВ), включенных в <i>Перечень объектов электросетевого хозяйства ФСК</i> , в соответствующей ценовой/неценовой зоне z , находящихся в плановом ремонте в часе h ($N_{пл,h,z}^{500}$, $N_{пл,h,z}^{330}$, $N_{пл,h,z}^{220}$).	На основании сформированного в установленном порядке <i>Перечня объектов электросетевого хозяйства ФСК</i> , СО определяет число подлежащих мониторингу объектов электросетевого хозяйства соответствующего класса напряжения (500 кВ и выше, 330(400) кВ, 220 кВ), относящихся к первой ценовой зоне, второй ценовой зоне, за исключением входящей в состав Дальневосточного федерального округа отдельной территории, ранее относившейся к неценовым зонам, входящая в состав Дальневосточного федерального округа отдельная территория, ранее относившаяся к неценовым зонам, и неценовой зоне Калининградской области ($N_{пл,h,z}^{500}$, $N_{пл,h,z}^{330}$, $N_{пл,h,z}^{220}$).
5.3	Несоблюдение объемов и сроков проведения ремонтов не регистрируется в отношении объектов электросетевого хозяйства, входящих в <i>Перечень объектов электросетевого хозяйства ФСК</i> и находящихся: - в плановом ремонте в соответствии со сводным месячным графиком ремонтов, при условии, что разрешенные СО диспетчерские заявки на вывод в ремонт (вынужденный простой) поданы в регламентные сроки. В случае переноса СО в сводном месячном графике ремонтов периода ремонта на более ранние сроки относительно просимых и доведения до ФСК такого сводного месячного графика ремонтов позднее 12:00 рабочих суток X-5, диспетчерские заявки на вывод в ремонт должны быть поданы не позднее 16:30 рабочих суток, следующих за сутками доведения до ФСК такого сводного месячного графика ремонтов; - в ремонте, который был предусмотрен сводным месячным графиком ремонтов, и в отношении которого по	Несоблюдение объемов и сроков проведения ремонтов не регистрируется в отношении объектов электросетевого хозяйства, входящих в <i>Перечень объектов электросетевого хозяйства ФСК</i> в случаях, указанных в п.3.4.3 <i>Регламента мониторинга соблюдения объема и сроков проведения ремонтов</i> [3].

№ пп	Действующая редакция	Новая редакция
	инициативе СО был изменен срок вывода в ремонт, при условии, что разрешенные СО диспетчерские заявки на вывод в ремонт поданы в регламентные сроки (в пределах длительности ремонта, предусмотренной сводным месячным плановым графиком ремонтов) и оформлены в соответствии с требованиями Положения о диспетчерских заявках [5]; • в отключенном состоянии в соответствии с поданной в СО диспетчерской заявкой ФСК, для проведения работ, связанных с отключением сетевого оборудования сторонней организации классом напряжения 220 кВ и выше; • в отключенном состоянии из-за проведения ремонта по разрешенным СО диспетчерским заявкам, поданным сторонней организацией в связи с отключением сетевого оборудования сторонней организации классом напряжения 220 кВ и выше (в пределах фактических сроков проведения ремонта сторонней организацией в соответствии с диспетчерской заявкой); • в отключенном состоянии из-за проведения ремонта по разрешенным СО диспетчерским заявкам ФСК в связи с отключением электротехнического оборудования сторонней организации классом напряжения 220 кВ и выше, не являющегося объектом диспетчеризации; • в резерве в соответствии с разрешенными СО диспетчерскими заявками, по согласованию с СО; • в вынужденном простое по разрешенным СО диспетчерским заявкам ФСК в связи с невозможностью включения по причинам, связанным с состоянием находящегося в эксплуатационном обслуживании электростанции энергетического или электротехнического оборудования (системы (секции)	

№ пп	Действующая редакция	Новая редакция
	шин, блочного трансформатора, генераторного выключателя и т.п.); • в отключенном состоянии по согласованию с СО в связи со складывающимися схемно-режимными условиями; • в отключенном состоянии вследствие срабатывания релейной защиты и (или) противоаварийной автоматики и включенных в работу в срок, согласованный с СО, при этом отключенное состояние объекта электросетевого хозяйства не связано с проведением ремонта; • в отключенном состоянии по разрешенным СО диспетчерским заявкам, обусловленным инициированными СО проверкой (настройкой) или испытаниями противоаварийной автоматики или устройств релейной защиты и автоматики; • в кратковременном отключенном состоянии периодом не более 1 часа при отсутствии диспетчерской заявки на изменение эксплуатационного состояния; • в согласованном СО кратковременном (до 12 часов) отключенном состоянии для целей проведения работ на объекте электросетевого хозяйства по разрешенным СО диспетчерским заявкам на проведение следующих работ: плавка гололеда, безопасное выполнение работ (вырубка угрожающих деревьев, тушение пожаров на трассах ЛЭП, послеаварийный осмотр линии (трансформатора, автотрансформатора), провоз крупногабаритных грузов в пролетах ЛЭП удаление посторонних предметов и т.п.); • в кратковременном (до 12 часов) отключенном состоянии в соответствии с поданными в СО после отключения релейной защитой диспетчерскими заявками ФСК для целей выяснения причин отключения линии (трансформатора, автотрансформатора);	

№ пп	Действующая редакция	Новая редакция
	• в кратковременном (до 12 часов) отключенном состоянии для обеспечения выполнения переключений на смежном оборудовании, являющемся объектом диспетчеризации, по разрешенной СО диспетчерской заявке; • в ремонте, не соответствующем сводному месячному графику ремонтов, проводимом по разрешенным СО диспетчерским заявкам, поданным как ФСК, так и сторонней организацией, при условии, что диспетчерская заявка сторонней организации была подана в СО ранее заявки ФСК (в период от фактического времени начала проведения ремонта в соответствии с диспетчерской заявкой сторонней организации до фактического времени завершения данного ремонта в соответствии с согласованной СО диспетчерской заявкой ФСК); • в отключенном состоянии, предусмотренном нормальной схемой при отсутствии диспетчерской заявки на вывод в ремонт. • при проведении работ по внеплановым диспетчерским заявкам, разрешенный период действия которых не превышает период действия плановых диспетчерских заявок, при условии, что плановые разрешенные СО диспетчерские заявки на вывод в ремонт поданы не позднее 16:30 рабочих суток X-5, а диспетчерские заявки на продление – не позднее 16:30 суток X-2, при этом время аварийной готовности, указанное во внеплановой диспетчерской заявке, не должно превышать срока аварийной готовности, указанного в плановой диспетчерской заявке.	
6.	СО, в соответствии с Регламентом мониторинга соблюдения объема и сроков проведения ремонтов [3], оценивает соблюдение ФСК объемов и сроков проведения ремонтов объектов электросетевого хозяйства и по окончании отчетного месяца по	СО, в соответствии с Регламентом мониторинга соблюдения объема и сроков проведения ремонтов [3], оценивает соблюдение ФСК объемов и сроков проведения ремонтов объектов электросетевого хозяйства и по окончании отчетного месяца

№ пп	Действующая редакция	Новая редакция
	ценовым/неценовым зонам рассчитывает и передает в КО следующие коэффициенты: • $\Delta C_{1,h,z}$ – коэффициент, характеризующий несоблюдение утвержденного месячного графика ремонтов объектов электросетевого хозяйства по ценовым/неценовым зонам z в часе h суток X; • $\Delta C_{2,h,z}$ – коэффициент, характеризующий несоблюдение сроков подачи диспетчерских заявок на проведение ремонтов объектов электросетевого хозяйства по ценовым/неценовым зонам z в часе h суток X. Коэффициенты $\Delta C_{1,h,z}$ и $\Delta C_{2,h,z}$ определяются с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой.	рассчитывает и передает в КО по территории z (первая ценовая зона, вторая ценовая зона, за исключением входящей в состав Дальневосточного федерального округа отдельной территории, ранее относившейся к неценовым зонам, входящая в состав Дальневосточного федерального округа отдельная территория, ранее относившейся к неценовым зонам, неценовая зона Калининградской области) следующие коэффициенты: • $\Delta C_{1,h,z}$ – коэффициент, характеризующий несоблюдение утвержденного месячного графика ремонтов объектов электросетевого хозяйства по территории z в часе h суток X; • $\Delta C_{2,h,z}$ – коэффициент, характеризующий несоблюдение сроков подачи диспетчерских заявок на проведение ремонтов объектов электросетевого хозяйства по территории z в часе h суток X. Коэффициенты $\Delta C_{1,h,z}$ и $\Delta C_{2,h,z}$ определяются с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой.