

Изменения, вносимые в **Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка.**

Действующая редакция

Приложение 5

к Техническим требованиям
к генерирующему оборудованию
участников оптового рынка

Нормативы продолжительности пуска генерирующего оборудования тепловых электростанций

1	2	3	4	Продолжительность этапов пуска, час-мин				
				5	6	7	8	9
Тип и мощность энергоблока ПГУ	Тип основного оборудования энергоблока Тип и мощность работающей в открытом цикле ГТУ	Продолжительность отключенного состояния, час	Исходное тепловое состояние	Предпусковые работы до пуска ГТУ	Пуск ГТУ с набором номинальной мощности ГТУ / в т.ч. набор оборотов ГТУ до включения ГТУ в сеть	Суммарное время от получения команды на пуск до набора номинальной мощности ГТУ / в т.ч. до включения ГТУ в сеть	Нагружение ПТУ до номинальной мощности	Суммарное время от получения команды на пуск до набора энергоблоком номинальной мощности
ПГУ-800	2xГТУ SGT5-4000F; КУ Еп-258/310/35-15.0/3.14/0.44-540/535/263; ПТ К-245-13,3	< 8	гор.	02-00	01-00 / 00-30	03-00 / 02-30	04-00	07-00
		≥ 8, < 120	неост.	03-30	01-20 / 00-30	04-50 / 04-00	06-10	11-00
		≥ 120	хол.	03-30	01-20 / 00-30	04-50 / 04-00	06-40	11-30

Приложение 5

к Техническим требованиям
к генерирующему оборудованию
участников оптового рынка

Нормативы продолжительности пуска генерирующего оборудования тепловых электростанций

1	2	3	4	Продолжительность этапов пуска, час-мин				
				5	6	7	8	9
Тип и мощность энергоблока ПГУ	Тип основного оборудования энергоблока Тип и мощность работающей в открытом цикле ГТУ	Продолжительность отключенного состояния, час	Исходное тепловое состояние	Предпусковые работы до пуска ГТУ	Пуск ГТУ с набором номинальной мощности ГТУ / в т.ч. набор оборотов ГТУ до включения ГТУ в сеть	Суммарное время от получения команды на пуск до набора номинальной мощности ГТУ / в т.ч. до включения ГТУ в сеть	Нагружение ПГУ до номинальной мощности	Суммарное время от получения команды на пуск до набора энергоблоком номинальной мощности
ПГУ-800**	2xГТУ SGT5-4000F; КУ Ел-258/310/35-15.0/3.14/0.44-540/535/263; ПТ К-245-13,3	< 8	гор.	02-00	■ / 00-30	■ / 02-30	04-30	07-00
		$\geq 8, < 48$	неост.	03-30	■ / 00-30	■ / 04-00	07-40	11-40
		$\geq 48, < 120$	неост.	06-30	- / 00-30	- / 07-00	07-40	14-40
		≥ 120	хол.	06-30	■ / 00-30	■ / 07-00	09-27	16-27

** норматив действует на период до 31.12.2028