

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 26.12.2024 по 28.12.2024, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
26.12.2024	2	129803	30220	13228	30744	11789	12883	30938	37984	29278
26.12.2024	17	152646	38678	16274	34644	14197	16583	32270	38303	29279
27.12.2024	2	129374	30152	13098	30769	11756	12936	30662	38178	29200
27.12.2024	10	152059	38293	16362	34266	13977	16704	32457	38210	29200
28.12.2024	2	128971	30208	13106	30567	11792	13014	30285	38464	29191
28.12.2024	10	151205	38122	16290	34245	13872	16486	32189	38457	29191