

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 03.03.2025 по 05.03.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
03.03.2025	2	126570	29590	12744	30177	10868	14382	28808	35169	21170
03.03.2025	10	148886	37388	16293	33806	12970	18200	30229	34171	21170
04.03.2025	2	126397	29575	12855	30139	10897	14097	28835	34902	21162
04.03.2025	10	147851	37156	15954	33795	12954	17902	30089	34545	21162
05.03.2025	2	125696	29449	12818	30031	10879	13757	28762	34819	21156
05.03.2025	10	147503	37176	16028	33615	12974	17599	30112	33978	21156