

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 24.03.2025 по 26.03.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
24.03.2025	2	117859	27700	11987	28910	10552	11889	26819	35139	25270
24.03.2025	10	138244	34751	15340	32273	12531	14938	28410	34012	24967
25.03.2025	2	118174	27816	12156	28930	10504	11862	26907	34927	24939
25.03.2025	10	137323	34607	15213	32109	12295	14743	28356	34274	24939
26.03.2025	2	117785	27664	12087	28840	10448	11809	26937	34299	24939
26.03.2025	10	136842	34370	15139	31942	12280	14598	28512	33421	24939