

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 07.04.2025 по 09.04.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
07.04.2025	2	112271	26801	11375	27384	10318	10633	25759	36351	24245
07.04.2025	10	132730	34989	14401	30420	12177	13495	27249	35236	23745
08.04.2025	2	113049	27340	11564	27300	10349	10794	25702	33179	23665
08.04.2025	10	132765	35059	14376	30266	12174	13726	27165	32967	23495
09.04.2025	2	113936	27772	11685	27369	10326	10996	25787	33049	23125
09.04.2025	10	133492	35066	14703	30289	12175	13939	27320	32702	23151