

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 02.05.2025 по 04.05.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
02.05.2025	2	106004	25334	10426	26489	9658	9774	24323	38358	24352
02.05.2025	11	121629	30214	12526	29680	11100	12155	25955	38104	24322
03.05.2025	3	105441	24857	10330	26408	9420	9647	24778	37743	24277
03.05.2025	11	121053	29474	12583	29729	11043	12182	26042	37266	24277
04.05.2025	3	105271	24619	10270	26432	9520	9652	24779	37540	23437
04.05.2025	20	119433	29308	12506	29495	10891	12502	24730	36932	23177