

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 09.05.2025 по 11.05.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
09.05.2025	3	102398	24325	10184	25174	9551	9182	23982	37483	21730
09.05.2025	21	116069	29497	12084	27815	10881	12237	23555	37361	21698
10.05.2025	3	103261	24734	10290	25409	9612	9319	23897	37668	22181
10.05.2025	11	118203	29426	12268	28539	11037	11890	25044	37001	22171
11.05.2025	3	102908	24596	10370	25403	9554	9243	23742	37753	22196
11.05.2025	21	117609	30366	12216	28153	10913	12330	23632	37928	22166