

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 16.05.2025 по 18.05.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
16.05.2025	2	104087	24947	10725	25638	9195	9641	23941	36848	22179
16.05.2025	10	122583	31330	13431	28973	11009	12234	25607	36471	22170
17.05.2025	3	102661	24551	10401	25506	9089	9424	23690	38064	22112
17.05.2025	11	118407	29244	12616	28532	10758	12034	25222	37667	22102
18.05.2025	4	101476	23774	10111	25438	8786	9275	24092	38547	22112
18.05.2025	21	116698	29851	12197	27950	10515	12623	23562	38337	22072