

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 25.05.2025 по 27.05.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
25.05.2025	3	97563	22615	10157	24538	8545	8953	22756	37737	21901
25.05.2025	11	113377	27646	11951	28056	10021	11552	24152	37300	21896
26.05.2025	2	98154	22624	10293	24660	8706	9157	22714	37408	21735
26.05.2025	11	120160	30587	13318	28472	10612	12328	24843	36488	21762
27.05.2025	2	98580	22748	10496	24486	8784	9131	22935	37574	21727
27.05.2025	11	120112	30822	13219	28217	10584	12350	24920	37260	21754