

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 06.07.2025 по 08.07.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
06.07.2025	4	94930	21607	9926	23722	7932	9286	22457	37408	26763
06.07.2025	14	113314	27374	11822	26788	9986	13399	23945	37173	26780
07.07.2025	3	95703	21850	10175	23670	8060	9454	22493	36045	26692
07.07.2025	14	120481	30277	13411	27525	10231	14911	24127	35363	26719
08.07.2025	4	97044	21927	10420	24166	7968	9646	22916	35416	26677
08.07.2025	14	121215	30505	13531	27555	10209	15349	24066	35305	26707