

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 31.07.2025 по 02.08.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
31.07.2025	4	99475	23224	10347	23933	7941	11603	22427	35855	25411
31.07.2025	14	127948	33195	13847	28097	10413	18725	23672	35892	25367
01.08.2025	3	99539	23732	10437	23663	8151	11765	21792	35775	25298
01.08.2025	14	127698	33181	13846	28232	10474	18344	23620	35696	25258
02.08.2025	4	98637	23390	10303	23820	8025	11170	21928	36673	25315
02.08.2025	14	123152	31381	12872	27574	10089	17818	23418	35931	25251