

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 01.08.2025 по 03.08.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
01.08.2025	3	99353	23482	10499	23845	8166	11408	21953	35869	24327
01.08.2025	14	127422	32729	13873	28374	10418	18342	23686	35924	24265
02.08.2025	4	98915	23294	10220	24115	8035	11257	21993	36817	24271
02.08.2025	14	122552	30645	12843	27535	10009	18098	23421	36054	24211
03.08.2025	4	97856	22917	10024	23890	7925	11350	21750	36454	24268
03.08.2025	14	121379	29497	12775	27533	9933	18114	23527	36351	24189