

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 03.08.2025 по 05.08.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
03.08.2025	4	97709	22501	10198	23806	7923	11504	21778	35841	24334
03.08.2025	14	120341	29009	13038	27424	9882	17572	23416	35753	24225
04.08.2025	3	98334	22557	10536	23805	8031	11677	21728	37173	24221
04.08.2025	14	126229	31747	14482	28023	10421	18076	23481	36505	24196
05.08.2025	3	99054	22916	10716	23782	8127	11724	21788	35597	24236
05.08.2025	14	125885	31470	14236	28041	10369	18380	23389	36159	24196