

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 12.08.2025 по 14.08.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо-Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
12.08.2025	3	98346	22506	10475	24168	7968	10897	22332	36150	25109
12.08.2025	14	122682	30213	13740	28342	10011	16550	23826	35954	25044
13.08.2025	3	98050	22592	10433	24245	7952	10570	22258	35367	25064
13.08.2025	14	122672	30219	13824	28313	9997	16526	23793	35387	25014
14.08.2025	3	97988	22465	10517	24212	7903	10595	22294	36039	25064
14.08.2025	14	122750	30150	13858	28407	10019	16520	23796	35969	24934