

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 15.08.2025 по 17.08.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
15.08.2025	2	97393	23053	10331	24189	8064	10128	21627	35697	24620
15.08.2025	14	120011	30029	13185	28044	10034	14931	23788	35522	24571
16.08.2025	3	96941	22779	10168	24277	7992	9897	21828	36471	23436
16.08.2025	14	116156	28129	12460	27514	9665	14535	23854	36354	23386
17.08.2025	3	96119	22520	9958	24094	7946	9914	21687	36724	23436
17.08.2025	14	115450	27767	12123	27349	9617	14714	23880	36511	23386