

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 23.08.2025 по 25.08.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
23.08.2025	3	97189	22343	10265	24031	8270	10245	22036	35875	23755
23.08.2025	14	116486	27494	12515	27208	9827	15452	23990	35202	23702
24.08.2025	3	95940	22124	10005	23773	8126	10137	21775	36147	23903
24.08.2025	15	115313	27187	12198	27154	9718	14931	24126	35583	23853
25.08.2025	3	96717	22098	9972	24113	7992	10082	22461	36070	23906
25.08.2025	14	120616	29697	13349	28161	10154	15182	24073	34834	23856