

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 24.08.2025 по 26.08.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
24.08.2025	3	96758	22548	10088	23944	8220	10089	21870	36172	23923
24.08.2025	15	115259	27328	12215	27202	9664	14771	24080	35614	24268
25.08.2025	3	97034	22473	10092	24058	8114	9872	22425	36089	25061
25.08.2025	14	120333	29780	13344	28105	10181	14865	24058	34828	25211
26.08.2025	3	97554	22748	10342	24080	8172	9796	22416	35612	25161
26.08.2025	14	119831	29633	13234	28081	10177	14823	23884	34832	25211