

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 31.08.2025 по 02.09.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

| Дата       | Час | Почасовые величины потребления мощности |            |                      |           |                       |         |            | Максимальная мощность МВт |       |
|------------|-----|-----------------------------------------|------------|----------------------|-----------|-----------------------|---------|------------|---------------------------|-------|
|            |     | 1-я<br>синхронная<br>зона ЕЭС<br>России | ОЭС Центра | ОЭС Средней<br>Волги | ОЭС Урала | ОЭС Северо-<br>Запада | ОЭС Юга | ОЭС Сибири | ГЭС*<br>*с Сибирью        | АЭС   |
| 31.08.2025 | 3   | 97193                                   | 22552      | 9981                 | 24138     | 8471                  | 10089   | 21962      | 36599                     | 23729 |
| 31.08.2025 | 17  | 116367                                  | 27616      | 12064                | 27208     | 9982                  | 15119   | 24378      | 36758                     | 23771 |
| 01.09.2025 | 3   | 98067                                   | 22318      | 10049                | 24435     | 8374                  | 10150   | 22740      | 35775                     | 24037 |
| 01.09.2025 | 14  | 121815                                  | 30134      | 13447                | 27777     | 10435                 | 15744   | 24278      | 34993                     | 24087 |
| 02.09.2025 | 3   | 98486                                   | 22332      | 10298                | 24407     | 8561                  | 10239   | 22649      | 34894                     | 23922 |
| 02.09.2025 | 14  | 121473                                  | 29998      | 13361                | 27887     | 10384                 | 15571   | 24274      | 34426                     | 23999 |