

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 01.09.2025 по 03.09.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
01.09.2025	3	98629	22561	10138	24449	8569	10204	22709	35833	24081
01.09.2025	14	122955	30769	13545	27892	10500	15993	24257	35026	24023
02.09.2025	2	98924	23134	10383	24293	8718	10472	21925	34972	24055
02.09.2025	14	121779	30145	13479	27898	10423	15522	24311	34434	24015
03.09.2025	3	99013	22890	10280	24506	8561	10011	22765	34154	24065
03.09.2025	14	120611	29930	13299	27928	10363	14836	24256	33652	24015