

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 12.09.2025 по 14.09.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
12.09.2025	2	99100	23228	10565	24801	8190	9273	23043	35431	24771
12.09.2025	10	119654	29916	13379	28678	10295	12326	25059	35365	24779
13.09.2025	3	98045	22735	10238	24789	8144	9048	23091	36530	24693
13.09.2025	11	115558	28180	12465	28105	9980	12037	24791	36274	24693
14.09.2025	3	97791	22539	10060	24989	8166	8953	23083	36412	24693
14.09.2025	19	115895	28408	12440	28453	10096	12484	24014	36305	24693