

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 20.09.2025 по 22.09.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
20.09.2025	3	99807	23306	10279	25225	8498	9146	23354	33371	24204
20.09.2025	19	117381	29394	12541	28390	10202	12594	24260	34871	24509
21.09.2025	3	99463	23147	10154	25384	8474	9017	23289	34670	24631
21.09.2025	19	117675	29406	12552	28507	10288	12585	24337	34989	24631
22.09.2025	2	100234	23311	10222	25402	8528	9315	23456	34041	24619
22.09.2025	10	120714	30170	13364	28974	10490	12286	25429	33801	24619