

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 29.09.2025 по 01.10.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
29.09.2025	2	105565	25594	10786	25917	9367	9720	24182	35557	25946
29.09.2025	19	128039	33683	13950	30139	11528	13474	25266	34978	26013
30.09.2025	2	106936	26155	11101	25959	9416	9833	24473	34569	25975
30.09.2025	19	128628	33867	13877	30133	11568	13743	25441	34866	26128
01.10.2025	2	107286	26202	11125	25932	9501	9910	24615	35199	26097
01.10.2025	10	128680	33428	14287	29855	11566	13038	26505	33926	26122