

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 05.10.2025 по 07.10.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
05.10.2025	3	107968	25697	10915	26663	9418	9838	25437	34355	26433
05.10.2025	19	126835	32647	13372	30100	11284	13332	26099	33258	26423
06.10.2025	2	108437	25623	10949	26657	9498	10039	25670	34309	26338
06.10.2025	10	130168	33217	14287	30486	11406	13019	27754	33857	26483
07.10.2025	2	109127	26007	11331	26649	9452	9992	25697	33875	26827
07.10.2025	10	129892	33200	14221	30442	11403	12869	27756	33569	26947