

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 07.11.2025 по 09.11.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
07.11.2025	2	115484	26891	11756	28768	9788	11275	27006	36271	27625
07.11.2025	10	136257	34385	14844	32043	11757	14222	29005	35831	27625
08.11.2025	3	115081	26720	11724	28547	9756	11079	27256	35574	27623
08.11.2025	18	134227	33776	14179	31596	11927	14513	28237	35711	27623
09.11.2025	3	114168	26384	11502	28551	9851	10867	27012	36007	27613
09.11.2025	18	134518	33865	14133	31778	12028	14395	28319	35609	27613