

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 17.11.2025 по 19.11.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
17.11.2025	2	118998	28495	12133	28703	10467	11097	28102	37527	25635
17.11.2025	17	141768	36540	15429	32804	12880	14612	29503	35735	25805
18.11.2025	2	118892	28120	12317	28738	10560	11149	28008	36412	25769
18.11.2025	17	140883	36132	15322	32742	12890	14350	29447	36415	25769
19.11.2025	2	118813	28260	12291	28598	10588	11093	27983	37615	25739
19.11.2025	17	141160	36385	15431	32614	12950	14367	29413	36173	25769