

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 18.11.2025 по 20.11.2025, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

| Дата       | Час | Почасовые величины потребления мощности |            |                      |           |                       |         |            | Максимальная мощность МВт |       |
|------------|-----|-----------------------------------------|------------|----------------------|-----------|-----------------------|---------|------------|---------------------------|-------|
|            |     | 1-я<br>синхронная<br>зона ЕЭС<br>России | ОЭС Центра | ОЭС Средней<br>Волги | ОЭС Урала | ОЭС Северо-<br>Запада | ОЭС Юга | ОЭС Сибири | ГЭС*<br>*с Сибирью        | АЭС   |
| 18.11.2025 | 2   | 118874                                  | 28072      | 12332                | 28841     | 10664                 | 11037   | 27928      | 36585                     | 25801 |
| 18.11.2025 | 17  | 141114                                  | 36307      | 15257                | 32720     | 12943                 | 14281   | 29606      | 36589                     | 25801 |
| 19.11.2025 | 2   | 119106                                  | 28448      | 12230                | 28737     | 10631                 | 11028   | 28031      | 37615                     | 25771 |
| 19.11.2025 | 17  | 141690                                  | 36587      | 15518                | 32603     | 12961                 | 14345   | 29675      | 36173                     | 25771 |
| 20.11.2025 | 2   | 119524                                  | 28671      | 12369                | 28754     | 10664                 | 11143   | 27924      | 36903                     | 25771 |
| 20.11.2025 | 17  | 141679                                  | 36665      | 15590                | 32767     | 12975                 | 14405   | 29276      | 36694                     | 25771 |