

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 03.02.2026 по 05.02.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
03.02.2026	2	136732	34315	14227	31418	12353	13538	30880	37209	26921
03.02.2026	10	161011	42882	17987	35189	14657	17740	32555	36725	26891
04.02.2026	2	137101	34126	14429	31340	12327	13995	30884	36780	26881
04.02.2026	10	161701	42733	18428	35145	14552	18069	32773	36097	26881
05.02.2026	2	137437	34061	14483	31506	12235	14247	30905	37209	26866
05.02.2026	10	161572	42511	18324	35454	14388	18176	32719	36698	26341