

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 04.02.2026 по 06.02.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
04.02.2026	2	137105	34150	14430	31196	12544	13988	30798	36847	26901
04.02.2026	10	160993	42567	18229	34957	14685	18096	32459	36419	26901
05.02.2026	2	137675	34191	14489	31285	12448	14382	30880	37409	26886
05.02.2026	10	161073	42552	18274	35039	14547	18207	32454	36920	26886
06.02.2026	2	137265	33992	14300	31478	12371	14413	30711	37481	26876
06.02.2026	10	160130	42263	17845	35179	14537	18163	32141	36927	26876