

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 07.02.2026 по 09.02.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
07.02.2026	3	134633	33562	13886	31519	12257	13352	30057	38030	26980
07.02.2026	18	154434	40957	16714	34419	14363	17135	30846	37223	26460
08.02.2026	3	132645	32998	13560	31201	12189	12954	29744	37955	25882
08.02.2026	18	154188	40939	16579	34512	14413	17018	30726	37749	25882
09.02.2026	2	134067	33616	13795	31272	12208	13164	30013	37567	25882
09.02.2026	10	158711	42563	17609	35060	14624	17322	31534	36457	25897