

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 09.02.2026 по 11.02.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
09.02.2026	2	133688	33159	13843	31274	12177	13277	29959	38014	25914
09.02.2026	10	158471	42148	17742	35077	14554	17481	31469	37015	25884
10.02.2026	2	134597	33435	14131	31463	12181	13669	29717	37508	25873
10.02.2026	10	158824	42162	17824	35225	14570	17974	31070	36850	25343
11.02.2026	2	134961	33607	14128	31718	12252	13860	29396	37187	26398
11.02.2026	10	159166	42293	18012	35433	14667	17803	30959	36832	25878