

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 14.02.2026 по 16.02.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
14.02.2026	3	129685	30812	13341	31187	12069	12703	29572	37618	26513
14.02.2026	18	147891	37351	15909	33987	14284	16219	30141	36775	26813
15.02.2026	3	128002	30552	13001	30835	12034	12412	29169	37827	26178
15.02.2026	18	147071	37624	15707	33859	14263	15660	29957	37457	26178
16.02.2026	2	128536	31397	13102	30535	12107	12178	29218	36555	25848
16.02.2026	10	151986	40462	16753	33998	14440	15663	30670	35733	25678