

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 15.02.2026 по 17.02.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
15.02.2026	3	127921	30513	13115	30866	12208	12221	28998	38044	26185
15.02.2026	18	146054	37150	15776	33744	14212	15401	29770	37677	26185
16.02.2026	2	128741	31429	13355	30613	12218	12017	29110	36577	25842
16.02.2026	10	152491	40446	17248	34008	14451	15714	30624	35672	25642
17.02.2026	2	129913	32139	13599	30689	12242	12132	29111	36067	25637
17.02.2026	10	153209	40980	17352	34326	14384	15885	30282	35705	25467