

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 27.02.2026 по 01.03.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
27.02.2026	2	130894	31105	13544	31156	11665	12698	30724	36371	23882
27.02.2026	10	151912	38183	16701	34658	13785	16098	32487	36283	23889
28.02.2026	3	129889	30517	13348	31238	11445	12598	30743	36213	23869
28.02.2026	19	146920	36552	15479	34082	13336	16314	31158	35826	23869
01.03.2026	3	129091	30200	13101	31257	11352	12625	30556	36078	23813
01.03.2026	19	146462	36280	15297	34132	13284	16305	31164	35788	23813