

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 02.03.2026 по 04.03.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
02.03.2026	2	127811	29552	12912	30937	11198	12709	30503	34471	24750
02.03.2026	10	149519	37102	16353	34349	13478	16085	32151	33974	24630
03.03.2026	2	128216	29738	13101	30862	11331	12585	30598	34814	23396
03.03.2026	10	149045	37247	16258	34113	13580	16064	31781	33822	23976
04.03.2026	2	128221	30020	13142	30942	11284	12696	30138	33045	24006
04.03.2026	10	148973	37420	16380	34166	13424	16169	31413	32842	23116