

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 12.03.2026 по 14.03.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
12.03.2026	2	123123	28808	12988	30248	10511	12139	28430	33661	20858
12.03.2026	10	142032	35483	16023	33320	12337	14979	29890	33315	20548
13.03.2026	2	122717	28573	12964	30295	10492	12063	28330	35188	20528
13.03.2026	10	141658	35251	16027	33340	12381	15082	29578	34752	20528
14.03.2026	3	121650	28435	12765	30049	10346	11992	28062	33479	21078
14.03.2026	19	136773	33784	14871	32647	11935	15177	28358	34416	21424