

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 15.03.2026 по 17.03.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
15.03.2026	3	118514	27356	12232	29341	9984	11689	27913	34765	22250
15.03.2026	19	134642	33240	14486	32106	11580	14899	28331	34523	22110
16.03.2026	2	119565	27572	12383	29463	10071	11831	28246	34327	21881
16.03.2026	10	139966	34588	15687	32952	11956	14871	29911	33176	21961
17.03.2026	2	120323	27878	12611	29438	10112	11907	28378	33289	20797
17.03.2026	10	139145	34421	15580	32641	11967	14950	29585	32966	20777