

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 21.03.2026 по 23.03.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
21.03.2026	3	116915	27490	12113	28467	10189	11333	27323	33478	20715
21.03.2026	11	131545	32634	14126	30797	11562	13929	28498	33398	20573
22.03.2026	3	115852	27284	11884	28396	10028	11212	27048	33700	21046
22.03.2026	19	131317	32611	14144	31119	11524	14369	27549	33487	21161
23.03.2026	2	116210	27192	11946	28448	10018	11382	27223	32748	21326
23.03.2026	10	135315	34126	15012	31389	11875	14154	28760	32822	20971