

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 23.03.2026 по 25.03.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
23.03.2026	2	116137	27250	11922	28238	10100	11613	27013	33129	20686
23.03.2026	10	135457	34063	14981	31261	11912	14634	28606	33071	20551
24.03.2026	2	116803	27472	12095	28220	10101	11719	27197	33758	21026
24.03.2026	10	134553	33990	14715	30962	11893	14597	28396	33770	20946
25.03.2026	2	116125	27124	12052	28140	10132	11546	27131	34105	21026
25.03.2026	10	134184	33577	14849	30992	11841	14529	28396	33834	20946