

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 22.06.2026 по 24.06.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
22.06.2026	3	93974	21787	10019	22739	7725	9181	22524	36682	26818
22.06.2026	14	118165	30227	13320	26897	9872	13781	24068	36672	26768
23.06.2026	3	94819	22128	10120	22852	7733	9354	22632	35462	26206
23.06.2026	14	117943	29979	13220	26809	9887	14038	24009	35433	26709
24.06.2026	4	94674	21601	10150	23164	7632	9230	22898	35100	26239
24.06.2026	14	118042	29782	13295	26907	9895	14120	24043	35558	26709