

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 24.06.2026 по 26.06.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
24.06.2026	3	94764	21983	10258	22836	7792	9501	22395	34564	25538
24.06.2026	14	117901	29470	13299	26980	9940	14269	23944	35823	26137
25.06.2026	3	94521	21895	10214	22839	7831	9432	22310	36162	25516
25.06.2026	14	117539	29446	13273	26839	9928	14057	23996	35942	26119
26.06.2026	3	94689	21952	10231	22843	7801	9454	22408	36358	26096
26.06.2026	11	117254	29418	13293	27129	9954	13325	24135	35805	26739