

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 05.07.2026 по 07.07.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
05.07.2026	4	93884	21597	10078	22817	7631	9695	22066	37346	26575
05.07.2026	14	115354	28338	12992	26022	9593	14623	23785	36600	26341
06.07.2026	3	93439	21564	10355	22631	7739	9143	22007	37119	26406
06.07.2026	14	119353	30015	13908	26744	9997	14843	23847	36252	26373
07.07.2026	3	94207	21699	10433	22600	7773	9734	21968	36914	26399
07.07.2026	14	119386	30042	13971	26645	10014	14936	23779	36301	26369