

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 12.07.2026 по 14.07.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
12.07.2026	4	93879	21313	10205	22946	7468	9883	22063	38300	25632
12.07.2026	15	115041	27867	12692	26246	9584	14853	23798	38455	25570
13.07.2026	4	94632	21125	10364	23389	7439	10047	22269	36122	26269
13.07.2026	14	119333	29481	13732	27012	9934	15431	23743	35518	26399
14.07.2026	4	95570	21471	10447	23413	7574	10267	22398	36608	26368
14.07.2026	14	119212	29454	13727	26876	9913	15555	23686	36380	26371