

Таблица 1. Прогнозируемые величины потребления электрической мощности и значения максимальной мощности ГЭС и АЭС на период с 18.07.2026 по 20.07.2026, использованные для решения оптимизационной задачи выбора состава включенного генерирующего оборудования.

Дата	Час	Почасовые величины потребления мощности							Максимальная мощность МВт	
		1-я синхронная зона ЕЭС России	ОЭС Центра	ОЭС Средней Волги	ОЭС Урала	ОЭС Северо- Запада	ОЭС Юга	ОЭС Сибири	ГЭС* *с Сибирью	АЭС
18.07.2026	4	94384	21368	10342	22856	7752	10025	22041	37009	25616
18.07.2026	14	114265	28147	12664	26014	9736	14098	23606	36775	25550
19.07.2026	4	93714	21313	10046	22642	7750	10011	21953	37461	25515
19.07.2026	14	114149	28211	12533	26002	9655	14160	23588	36924	25485
20.07.2026	4	94592	21511	10290	22886	7696	10057	22153	36766	25515
20.07.2026	14	119870	30401	13837	26672	9995	15320	23643	36840	25485